
MANUAL DO EMPREENDEDOR

DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS

JANEIRO/2016
Revisão 00

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	3
2	OBJETIVO	3
3	SOLICITAÇÃO DE DIRETRIZES	3
3.1	INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO	3
4	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	5
4.1	PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5
4.1.1	ADUTORA DE ÁGUA	6
4.1.2	REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	6
4.1.3	RESERVATÓRIOS	8
4.1.4	ESTAÇÕES ELEVÁTORIAS DE ÁGUA	9
4.1.5	VÁLVULAS E CONEXÕES	9
4.1.6	LIGAÇÕES DE ÁGUA	9
4.2	PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10
4.2.1	REDES DE ESGOTO	10
4.2.2	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS	11
4.2.3	LINHAS DE RECALQUE	12
4.2.4	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	12
4.2.5	LIGAÇÕES DE ESGOTO	13
5	SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS	13
5.1	PRAZOS	15
6	PROCEDIMENTO PARA INÍCIO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	15
7	PROCEDIMENTO PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO E DOAÇÃO DO SISTEMA PARA A CONCESSIONÁRIA	16
	ANEXO I - GUIA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	19
	ANEXO II – LISTA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE DIRETRIZES TÉCNICAS E ANÁLISE DE PROJETOS	21

1 INTRODUÇÃO

O Manual do Empreendedor apresenta as orientações necessárias para a realização de interligações de empreendimentos imobiliários, tanto de caráter domiciliar quanto comercial ou industrial, aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário operados pela Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna – CAEPA.

2 OBJETIVO

O objetivo deste documento é orientar e estabelecer os procedimentos para a aprovação pela CAEPA de interligações de empreendimentos imobiliários, de qualquer natureza, aos sistemas de água e esgotos de Paraibuna.

Para tal são apresentados procedimentos para a solicitação de diretrizes técnicas e critérios para a elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim como, considerações sobre procedimentos de fiscalização de obras, prazos e documentações necessárias.

3 SOLICITAÇÃO DE DIRETRIZES

O material necessário para a solicitação de diretrizes deverá ser preparado de acordo com instruções deste Manual e encaminhado ao escritório de atendimento comercial da CAEPA, no endereço Rua Nossa Senhora de Lourdes, número 40, Centro de Paraibuna - SP.

3.1 INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

3.1.1 Deverá ser fornecido à Concessionária um memorial de caracterização do empreendimento, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) **LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO:** especificar o endereço do empreendimento e vias de acesso. Deverá ser apresentado um croqui de localização, destacando-se o local do empreendimento, elaborado em cópia nítida de planta do local. Poderão ser utilizados, por exemplo: planta da Prefeitura Municipal, planta do IGC, em escala 1:10.000, ou ainda, mapa extraído do Google, ou similar;

b) **ESTUDO DE PARCELAMENTO:** apresentar os estudos de parcelamento do futuro empreendimento, indicando, no caso de uso residencial, quantidade de lotes e a quantidade prevista de unidades habitacionais, áreas institucionais,

etc. No caso de usos comerciais ou industriais é importante a apresentação de um estudo preliminar da edificação;

c) ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO: apresentar a estimativa da população que irá ocupar o empreendimento por meio da categoria de uso do imóvel. Em caso de uso residencial, considerar o número de 4 (quatro) habitantes/domicílio. Deve-se, ainda, estimar uma ocupação, para efeito de avaliação de demanda de água potável, das áreas institucionais. Na falta de indicação do uso destas áreas, considerar o equivalente populacional, adotando uma quantidade lotes em função da metragem quadrada destes locais;

d) ESTIMATIVA DE VAZÕES: estimar as demandas de água potável e as vazões de esgotos a serem gerados, considerando os seguintes parâmetros:

- ✓ Categoria residencial - água e esgoto:

Consumo *per capita*: 150 litros/habitante x dia;
 Coeficiente de retorno para esgoto: 0,80;
 Coeficiente relativo ao dia de maior consumo K_1 : 1,2;
 Coeficiente relativo à hora de maior consumo K_2 : 1,5.

- ✓ Categoria não residencial – na inexistência de parâmetros específicos inerentes ao empreendimento, conforme experiência do Empreendedor, sugere-se a utilização de valores de consumo unitário conforme Quadro 3.1 a seguir:

Quadro 3.1 – Parâmetros de consumo de água por categoria não residencial.

Estabelecimento	Consumo litros/dia	Unidade
Alojamento provisório	80	Ocupante
Ambulatório	25	Paciente
Edifício público ou comercial	50	Pessoa
Escola	50	Pessoa
Escritório	50	Pessoa
Garagem	50	Automóvel
Hotel	300	Hóspede
Jardim	1,5	m ²
Lava rápido	250	Veículo
Lavanderia	30	kg de roupa
Mercado	5	m ²
Orfanato, asilo, berçário	150	Paciente
Creche	50	Pessoa
Posto de combustível	150	Veículo
Restaurante	25	Refeição
Igreja	2	Lugar
Hospital e casa de saúde	250	Leito
Fábrica (uso pessoal)	80	Funcionário

- e) VIAS DE CONTORNO: indicar seus nomes, tipo e estado da pavimentação e ligações principais;
- f) ÁREA: área total do empreendimento (terreno) em m²;
- g) CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO: informar data prevista para início e término da implantação do empreendimento. Em se tratando de empreendimento por etapa, o cronograma deve se referir a cada etapa;
- h) DADOS DO EMPREENDEDOR/RESPONSÁVEL: CNPJ/CPF da empresa/responsável, nome, telefone e e-mail do contato.

3.1.2 Deve ser apresentada também cópia da Certidão de Diretrizes emitida pela Prefeitura Municipal.

3.1.3 Os ANEXOS I e II do presente Manual devem ser entregues devidamente preenchidos e assinados.

3.1.4 A Concessionária terá prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de entrada da solicitação, para a emissão da diretriz técnica.

3.1.5 O Empreendedor ou seu preposto devidamente identificado pode, a qualquer tempo, esclarecer dúvidas e/ou obter maiores orientações e esclarecimentos pessoalmente, no escritório da CAEPA, a partir de agendamento prévio.

4 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Neste item apresentam-se as diretrizes técnicas que deverão ser seguidas para a elaboração dos projetos de sistemas de abastecimento de água e de coleta, afastamento e tratamento de esgotos em empreendimentos imobiliários, submetidos à aprovação pela CAEPA.

4.1 PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Os projetos executivos dos sistemas de abastecimento de água deverão ser elaborados seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT:

NBR 12211/92 - Estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água;

NBR 12214/92 - Projeto do sistema de bombeamento de água para o abastecimento público;

NBR 12215/91 - Projeto de adutoras de água para o abastecimento público;

NBR 12217/94 - Projeto de reservatório de distribuição de água para o abastecimento público;

NBR 12218/94 - Projeto de rede de distribuição de água para o abastecimento público;

NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou drenagem urbana;

NBR 5667/80 - Hidrantes de incêndio.

4.1.1 ADUTORA DE ÁGUA

a) O diâmetro, material e classe de pressão da rede adutora de água e respectivas conexões, devem seguir as especificações do Quadro 4.1:

Quadro 4.1 – Especificações técnicas da adutora de água tratada.

Diâmetro (mm)	Material	Classe de pressão	Norma
110	PEAD	PN10	ISO 4427/96
150 até 300	PVC DEFoFo	1 MPa	NBR 7665/07
Acima de 300	FoFo	K7	NBR 7675

b) Instalar ventosa em adutoras, quando necessário;

c) Instalar descarga de rede, com diâmetro compatível com o diâmetro da adutora;

d) Prever ponto de inserção de solução de água com cloro para desinfecção da linha antes do início de operação da mesma;

e) Prever blocos de ancoragem nas conexões com ponta e/ou bolsas.

4.1.2 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

a) As redes de distribuição de água devem ter diâmetro interno mínimo de 50 mm para os condutos secundários;

b) As redes distribuidoras serão, preferencialmente, assentadas em vias públicas, calçadas, faixa não edificante e, excepcionalmente, em propriedade privada, sendo neste caso necessária a oficialização da respectiva faixa de servidão;

c) A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca e a pressão dinâmica mínima de 10 mca. Para atender aos limites de pressão, a rede deve ser adequadamente subdividida em zonas de pressão;

- d) Prever válvula redutora de pressão (VRP), ou estação pressurizadora, quando as pressões ficarem fora daquelas previstas em norma técnica;
- e) Deverão ser implantados registros de descargas nos pontos baixos da rede de distribuição, de tal modo que possibilitem o esgotamento completo das mesmas. O projeto deve prever destino adequado às águas de descargas da rede de distribuição;
- f) Devem ser previstos registros de manobra em pontos que facilitem futuras manutenções;
- g) A rede deve ser projetada com todas as recomendações e acessórios necessários, previstos pela norma técnica NBR 12218/94. Os softwares WaterCAD e EPANET são programas que podem ser utilizados para modelagem hidráulica das redes;
- h) Para o cálculo da perda de carga, indica-se a utilização das fórmulas de Hazen-Willians ou a Universal, devendo adotar-se coeficientes de rugosidade conforme material a ser utilizado;
- i) O diâmetro, material e classe de pressão da rede de distribuição de água e respectivas conexões, devem seguir as especificações do Quadro 4.2 a seguir:

Quadro 4.2 – Especificações técnicas de redes de distribuição de água tratada.

Diâmetro (mm)	Material	Classe de pressão	Norma
63 e 110	PEAD	PN10	ISO 4427/96
150 até 300	PVC DEFoFo	1 MPa	NBR 7665/07
Acima de 300	FoFo	K7/K9	NBR 7675

- j) Em travessias aéreas, é obrigatória a utilização de tubulação de ferro dúctil;
- k) A distância mínima entre as tubulações de água e de esgoto deve ser de 01 (um) metro, face a face em planta, e a tubulação de água deve estar com mínimo de 0,20 m acima da tubulação de esgoto, conforme a NBR 12266/92;
- l) Evitar o seccionamento da rede de distribuição, procurando, sempre que possível, projetar a rede em malha;
- m) Deverão ser instalados hidrantes de coluna de combate a incêndio, conforme a NBR 5667/80;
- n) O projeto da rede de abastecimento de água deverá ser desenvolvido sobre a base do projeto urbanístico, com cotas nos cruzamentos ou curvas de nível de 1,0 m em 1,0 m, em escala compatível com a dimensão do empreendimento. Deverão ser adequadamente apresentadas as seguintes referências:

- ✓ Extensão, diâmetro e material de cada trecho;
- ✓ Indicação das conexões através de simbologias consagradas e identificação numérica das mesmas;
- ✓ Lista resumo de tubulações e conexões.

4.1.3 RESERVATÓRIOS

- a) Em caso de necessidade de reservatório de água, o projetista deverá entrar em contato com os técnicos da CAEPA, para obter orientações específicas de projeto e eventual aproveitamento de modelos padronizados;
- b) O reservatório de água deverá ser dimensionado para atender 1/3 de um dia de desabastecimento, considerando a vazão máxima diária (a vazão média multiplicada pelo fator K_1);
- c) O reservatório deverá ser dotado de:
- ✓ válvula de controle de nível na entrada do mesmo;
 - ✓ extravasor;
 - ✓ tubulação de limpeza com válvula.
- d) Deverá ser instalado um macromedidor tipo eletromagnético na saída do reservatório, devendo ser respeitada a instalação do mesmo em trecho linear, com distância mínima de 10 vezes o diâmetro do macromedidor a montante do mesmo, e, de 5 vezes o trecho a jusante;
- e) Deverá ser instalada uma derivação da tubulação de saída do reservatório para a distribuição, para a coleta e análise de amostras de água. A instalação deverá ser composta de um colar de tomada, tubo de PEAD com diâmetro de 20 mm (3/4") e, na superfície, de um registro de esfera e uma torneira metálica;
- f) Deverão ser instalados sensores de nível tipo ultrassônico e sistema de leitura e telemetria dos dados medidos;
- g) Os tubos, válvulas e conexões que compõem o reservatório do empreendimento deverão ser flangeados com material de ferro dúctil com classe mínima PN10;
- h) A Concessionária exigirá a realização de testes de estanqueidade dos reservatórios.

4.1.4 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

- a) Em caso de necessidade de estação elevatória de água, o projetista deverá entrar em contato com os técnicos da CAEPA, para obter orientações específicas de projeto e eventual aproveitamento de modelos padronizados;
- b) Apresentar o dimensionamento do sistema e do conjunto motobomba, considerando vazão e altura manométrica correspondente;
- c) Apresentar as curvas do sistema e da bomba selecionada;
- d) Deverá ser prevista a instalação de conjunto motobomba reserva;
- e) Instalar sistema de telemetria para monitoramento do funcionamento dos equipamentos;
- f) Os tubos, válvulas e conexões que compõem a estação elevatória do empreendimento deverão ser flangeados com material de ferro dúctil com classe mínima PN10.

4.1.5 VÁLVULAS E CONEXÕES

- a) Válvulas de manobras de abertura/fechamento do barrilete de distribuição e descarga devem ser do tipo gaveta ou borboleta com flanges, volante e cunha metálica revestida com elastômero;
- b) Válvulas de manobras de abertura/fechamento do barrilete de elevatória, reservatório, distribuição entre módulos, saídas de tanques, entre outros, devem ser do tipo gaveta com flanges, volante e cunha metálica revestida com elastômero;
- c) Válvulas de retenção devem ser de fechamento rápido do tipo Clasar e flangeadas;
- d) As tubulações e conexões flangeadas de barriletes para água tratada devem ser de ferro dúctil com revestimento interno à base de cimento aluminoso, exceto casos específicos de equipamentos que requeiram outro material, especificado pelos fabricantes.

4.1.6 LIGAÇÕES DE ÁGUA

- a) O cavalete de água deverá ser instalado no passeio, encostado à frente do lote ou imóvel, possibilitando o acesso à leitura do hidrômetro. Deverá ser utilizado abrigo padronizado pela CAEPA;
- b) A responsabilidade das instalações de ramais de ligação é do Empreendedor, deixando na calçada (no caso de loteamento de terrenos) ou

até o cavalete (no caso de conjuntos habitacionais), ficando a CAEPA responsável apenas pela instalação do hidrômetro.

4.2 PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Os projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário deverão ser elaborados seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT:

NBR 9648/86 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário;

NBR 9649/86 - Projeto de rede coletora de esgoto sanitário;

NBR 7367/88 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário;

NBR 12209/90 - Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário;

NBR 12207/92 - Projeto de interceptores de esgoto sanitário;

NBR 12208/92 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário.

4.2.1 REDES DE ESGOTO

- a) O diâmetro mínimo na rede coletora deve ser de 150 mm em tubos de PVC rígido de cor ocre com junta elástica, liso ou corrugado;
- b) A rede coletora deverá ser preferencialmente dupla, instalada nos passeios, e, somente em logradouros cujos greides estejam definidos;
- c) O recobrimento não deve ser inferior a 0,90 m para coletor assentado, tanto no passeio quanto no leito da via de tráfego;
- d) Deverá ser projetada rede auxiliar, no caso da rede coletora principal estiver com profundidade acima de 4 metros;
- e) A declividade mínima exigida será de 0,0045 m/m;
- f) Os poços de visitas e de inspeção devem ter distância de no máximo 80 m entre si;
- g) Os poços de visita deverão ser projetados e executados em anéis de concreto com diâmetro interno de 1.000 mm, devendo o encaixe entre anéis ser integralmente selado;
- h) O acesso ao poço de visita deverá ser através de tampão de ferro fundido articulado, de diâmetro nominal de 600 mm e classe 400 com anel antirruído;
- i) O aro do tampão de ferro fundido deverá ser chumbado na tampa de concreto armado, de seção quadrada mínima de 1,20 m de lado;

- j) Apresentar planilha de dimensionamento hidráulico da rede coletora, segundo NBR 9649/86;
- k) No caso de lançamento de esgoto de estação elevatória na rede coletora, deverá ser considerada a vazão da bomba no cálculo da rede, nos trechos de jusante;
- l) É obrigatória a existência, na instalação predial de esgoto, de caixa de gordura com sifão, que receba águas servidas com resíduos gordurosos provenientes de pias de cozinha e similares, sendo de responsabilidade do usuário a limpeza periódica desta;
- m) O projeto da rede coletora de esgotos deverá ser desenvolvido sobre a base do projeto urbanístico, com cotas nos cruzamentos ou curvas de nível de 1,0 m em 1,0 m, em escala compatível com a dimensão do empreendimento. Deverão ser adequadamente apresentadas as seguintes referências:
- ✓ Extensão, diâmetro e material de cada trecho;
 - ✓ Indicação das cotas de terreno e de fundo, além dos degraus e tubo de queda de todas as singularidades (poços de visita, poços de inspeção, etc);
 - ✓ Lista resumo de tubulações e singularidades;
 - ✓ Perfis da rede coletora projetada.

4.2.2 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS

- a) Em caso de necessidade de estação elevatória de esgoto o projetista deverá entrar em contato com os técnicos da CAEPA, para obter orientações específicas de projeto e eventual aproveitamento de modelos padronizados;
- b) O dimensionamento da estação elevatória de esgoto deverá seguir os critérios da NBR 12208/92;
- c) Deve ser considerada no cálculo de dimensionamento da estação elevatória de esgoto, a vazão máxima horária;
- d) Quando houver contribuição direta de elevatórias, considerar a vazão das bombas das elevatórias;
- e) Os conjuntos motobombas tipo submersível deverão ser providos de acessórios, tais como pedestal, tubos guia e gancho fixador dos tubos guia e cabos elétricos;
- f) Sempre deverá ser instalado um conjunto motobomba reserva, funcionando em alternância com o(s) principal(is);

- g) A área lateral ao sistema de gradeamento deverá ser projetada para receber os cestos e conjuntos motobomba para sua limpeza, devendo ser constituída de piso em concreto, contenção do líquido da limpeza e direcionamento do mesmo ao poço da elevatória;
- h) Prover de sistema de içamento dos conjuntos moto-bomba e cestos através de talha manual com capacidade adequada e monovia em perfis metálicos.

4.2.3 LINHAS DE RECALQUE

- a) Considerar como diâmetro mínimo para a linha de recalque o valor de 80 mm e como material o ferro dúctil;
- b) A velocidade mínima do fluxo de esgoto na linha de recalque deve ser de 1,0 m/s;
- c) A combinação dos dois itens anteriores define a vazão mínima de dimensionamento da elevatória de esgotos em 5,0 L/s;
- d) Devem ser previstas ventosas em linhas de recalque, quando necessário;
- e) Instalar descarga, com diâmetro compatível com o diâmetro da linha de recalque. Nestes casos o efluente descartado na descarga deve ser acumulado em poços com volume adequado, para posterior retirada e transporte para local adequado em caminhão tanque;
- f) Prever blocos de ancoragem nas conexões com ponta e/ou bolsas.

4.2.4 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

- a) Em caso de necessidade de estação de tratamento de esgotos, o Empreendedor deverá entrar em contato previamente com os técnicos da CAEPA, para deliberação dos aspectos técnicos referentes à concepção do sistema de tratamento de esgotos proposta pelo Empreendedor;
- b) Deverá ser apresentada a caracterização dos cursos de água internos ou próximos ao empreendimento, indicando nome, área da bacia hidrográfica e enquadramento no Decreto Estadual nº 10.755/77;
- c) O Empreendedor deverá dar prioridade para implantação de sistemas de tratamento constituído por ETE's compactas;
- d) Deverá ser entregue à Concessionária material com o dimensionamento das unidades de tratamento adotadas (memorial de cálculo, descritivo e planta com detalhamentos);

- e) Cabe ao Empreendedor apresentar documentação necessária de outorga e regularização do sistema de tratamento e lançamento de efluentes, bem como das licenças ambientais;
- f) O projeto da ETE deverá ser submetido à aprovação pela CETESB.

4.2.5 LIGAÇÕES DE ESGOTO

- a) A caixa de passagem e inspeção deve ser instalada no passeio, à frente do lote ou imóvel, com profundidade mínima de 0,60 m e com seção quadrada de dimensões internas de 0,60 x 0,60 m, ou circular com diâmetro interno 0,60 m, ambas em concreto. A tampa da caixa deverá ser projetada para suportar a passagem de veículo e possuir alça retrátil de içamento;
- b) A responsabilidade das instalações de ramais de ligação é do Empreendedor, deixando a caixa de ligação na calçada, ficando a CAEPA responsável apenas pela interligação à rede coletora de esgotos.

5 SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS

5.1 Para submissão do projeto executivo à análise preliminar da CAEPA deverão ser entregues:

- a) 02 (duas) vias impressas, sendo uma para a Concessionária e outra para posterior devolução ao Empreendedor/Responsável contendo as observações oriundas da análise;
- b) 01 (uma) via digital, na extensão de arquivo *.pdf*.

5.2 Os projetos de abastecimento de água e de esgotos sanitários deverão ser entregues em conjunto, no entanto em vias separadas para água e esgoto, devendo ser constituídos, no mínimo, dos seguintes elementos comuns, apresentados de acordo com as Normas Técnicas:

- a) Projeto urbanístico (ou anteprojeto) referendado pela Prefeitura Municipal com planta geral de distribuição dos lotes, dimensões e áreas, sistema viário, áreas verdes, institucionais e de usos especiais;
- b) Cópia da certidão de diretrizes emitida pela CAEPA;
- c) Memorial descritivo e justificativo;
- d) Memorial de cálculo;
- e) Relação de materiais;
- f) Especificações dos materiais e equipamentos;

- g) Estimativa de custos;
- h) Desenhos do projeto contendo plantas, perfis, cortes e detalhamentos;
- i) Projeto estrutural das unidades do sistema, se necessário;
- j) Projeto elétrico do sistema de recalque e iluminação das áreas, se necessário;
- k) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA;
- l) ANEXOS I e II do presente Manual, devidamente preenchidos e assinados.

5.3 Os memoriais descritivo e de cálculo deverão ser impressos em formato A4. Todos os desenhos deverão ser apresentados no formato A1 e, no dobramento das folhas, o formato final será A4. As plantas deverão conter a indicação do autor do projeto e o número de registro no CREA.

5.4 Após a realização da análise, a CAEPA emitirá parecer técnico ao Empreendedor comunicando a aprovação do projeto e/ou solicitando complementações e revisões necessárias.

5.5 Uma vez aprovado o projeto, o Empreendedor deverá apresentar à CAEPA:

- a) No mínimo 02 (duas) vias completas dos projetos finalizados, sendo uma para a Concessionária e outra para ser devolvida ao Empreendedor com a etiqueta de APROVADO pela CAEPA. As plantas deverão ser assinadas pelo proprietário ou representante legal e pelo autor do projeto, com indicação do número de registro no CREA;
- b) 01 (uma) cópia digital completa em extensão *.pdf*;

Obs.: Também deverá ser entregue cópia das versões digitais editáveis do projeto, com textos e planilhas em extensões *.doc* e *.xls* e plantas no formato AutoCAD na extensão *.dwg*.

- c) Fica a critério do Empreendedor definir a quantidade de vias impressas extras com etiqueta de APROVADO das quais irá necessitar.

5.6 O projeto deverá incluir todas as especificações técnicas, não podendo ser alterado no andamento da obra de sua implantação sem prévia aprovação da Concessionária.

5.7 As passagens de canalizações de água ou de esgoto sanitário por áreas de propriedade pública ou privada deverão ter autorização e demarcação da faixa não edificável registradas no Cartório de Registro de Imóveis, sendo necessária sua apresentação na fase de aprovação dos projetos.

5.1 PRAZOS

5.1.1 A Concessionária terá o prazo máximo de 60 dias após o pagamento da taxa e emissão do protocolo para posterior análise/aprovação dos projetos. Este prazo será reiniciado após entrega de pendências solicitadas durante a análise.

5.1.2 O prazo de validade da aprovação do projeto é de 1 (um) ano, contado a partir da data de aprovação anterior.

5.1.3 O projeto aprovado em etapas também possui validade por 1 (um) ano, passado este prazo, deverá ser submetido à revalidação.

5.1.4 Para revalidação, o projeto deverá estar de acordo com a padronização atual da CAEPA, no que diz respeito a materiais e equipamentos e apresentar as licenças ambientais em vigor.

6 PROCEDIMENTO PARA INÍCIO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO

6.1 O responsável pelo empreendimento deverá comunicar a Concessionária, por escrito, a data de início das obras e instalações dos sistemas de água e esgoto com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência.

6.2 Os projetos dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverão estar devidamente aprovados pela CAEPA antes do início das obras.

6.3 O início da implantação estará condicionado ainda à apresentação prévia dos documentos comprobatórios de aprovação do loteamento pelas entidades responsáveis, e, eventualmente, das licenças ambientais junto à área de meio ambiente e demais entidades envolvidas no processo, e a(s) ART(s) de Execução da(s) Obra(s).

6.4 Todo o material e/ou equipamento listado no projeto deverá ser inspecionado pela CAEPA antes da sua aplicação:

a) O Empreendedor deverá solicitar a inspeção dos materiais por meio de solicitação escrita encaminhada à CAEPA, assinada pelo proprietário ou representante legal do empreendimento, indicando o local onde os materiais poderão ser inspecionados;

b) A Concessionária, após receber a comunicação do Empreendedor, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para inspecionar o material adquirido, contados da data do protocolo da comunicação feita pelo Empreendedor;

c) Os materiais hidráulicos e os serviços previstos para instalação das redes, estações e equipamentos deverão atender às especificações técnicas e

normas da ABNT. Os materiais previstos em projeto devem ser aprovados pela CAEPA.

6.5 A Concessionária poderá, a seu exclusivo critério, exigir controle tecnológico das obras do empreendimento para garantir a qualidade, entre outros, dos seguintes itens: concreto, solos, resistência de materiais, impermeabilização, estanqueidade. Nesse caso, o Empreendedor ficará obrigado a contratar laboratório de controle tecnológico reconhecido e de ilibada reputação.

6.6 Caberá a Concessionária a fiscalização da qualidade da mão de obra contratada pelo empreiteiro, reservando-se o direito de solicitar a substituição parcial ou total da mesma.

6.7 O Empreendedor deverá apresentar o cronograma de obra para acompanhamento da fiscalização. Caso haja alteração no cronograma de execução, a Concessionária deverá ser comunicada imediatamente:

- a) O Empreendedor deverá informar a CAEPA, através de ofício, a paralisação e/ou retomada das obras, quando ocorrer por um período maior que 30 dias;
- b) As obras que iniciarem sem o prévio conhecimento e fiscalização da CAEPA estarão sujeitas a serem refeitas total ou parcialmente de maneira a atender aos projetos aprovados e as normas de execução exigidas pela CAEPA.

6.8 Caso haja qualquer alteração no projeto urbanístico após aprovação dos projetos pela CAEPA, o mesmo deverá retornar à Concessionária para nova análise e aprovação.

6.9 O proprietário/responsável é obrigado a reparar ou substituir dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, após a interligação do empreendimento, qualquer serviço ou material que se constate estar defeituoso ou que tenha sido alterado no decorrer das obras.

6.10 A natureza de qualquer solicitação à CAEPA de que trata este item deverá ser identificada através da Guia de Solicitação de Serviços - ANEXO I.

7 PROCEDIMENTO PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO E DOAÇÃO DO SISTEMA PARA A CONCESSIONÁRIA

7.1 O Empreendedor deverá tão logo concluída a implantação e pré-operação (se for o caso) do sistema, requisitar e obter junto à Concessionária o termo de início de operação e manutenção da infraestrutura, cujo pedido deverá ser

acompanhado dos respectivos cadastros, e, quando for o caso, de eventuais documentos de complementação do licenciamento ambiental:

- a) O termo de início de operação e manutenção da infraestrutura deverá ser emitido no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação;
- b) Em caso de negativa da emissão do termo de início de operação e manutenção da infraestrutura, o requisitante deverá ser informado, dentro do prazo 30 (trinta) dias, através de documento escrito, sobre os motivos da negativa e as providências a serem tomadas para emissão do respectivo termo.

7.2 Após a execução total das obras, caberá ao Empreendedor, exceto no caso de empreendimentos composto de lotes, solicitar à Concessionária a realização das interligações, (ramais prediais), tanto de água quanto de esgotos, desde que tenham sido implantados os cavaletes (água) e caixas (esgotos) conforme instruções deste Manual:

- a) Caso sejam constatados problemas para a execução da interligação, a Concessionária deverá comunicar o requisitante dentro do prazo de 15 (quinze) dias, por meio de documento escrito, indicando os motivos e as providências a serem tomadas.

7.3 O recebimento do sistema pela Concessionária estará condicionado às seguintes exigências:

- a) Uma cópia do cadastro técnico completo do sistema implantado (*as built*) deverá ser entregue em arquivo digital à Concessionária, apresentadas em extensão *.dwg* e georeferenciadas;
- b) Devem ser apresentadas também as licenças emitidas, outorgas e demais documentos que comprovem o cumprimento de compromissos assumidos pelo empreendimento perante órgãos ambientais e de recursos hídricos;
- c) Deverão ser entregues informações técnicas, manual de operação (para o caso de ETE's) e garantias dos fabricantes para os casos de equipamentos eletromecânicos instalados (bombas, quadro elétrico, etc.);
- d) No caso de ETE's, será exigido um período mínimo de 6 (seis) meses de pré-operação, com apresentação das análises de eficiência do sistema de tratamento, bem como de todas as exigidas pelos órgãos ambientais competentes. Isso permitirá que a Concessionária execute coletas e realize análises laboratoriais para comprovar a eficiência do referido sistema. A pré-operação é de responsabilidade do Empreendedor e deverá ser acompanhada por técnicos da Concessionária.

7.4 Para efetivar a doação do sistema à Concessionária pelo Empreendedor será necessária a elaboração dos seguintes documentos:

a) Para o caso de Bens Móveis:

- Instrumento Particular de Recebimento Definitivo e Doação, assinado pelo fiscal da CAEPA e pelo proprietário de empreendimento ou seu representante legal, perante testemunhas e com o respectivo reconhecimento das firmas em Cartório, devendo ser relacionados os materiais, com os respectivos valores e notas fiscais de compra e, anexadas as plantas cadastrais dos sistemas de água e/ou esgoto.

b) Para o caso de Bens Imóveis:

- Escritura Pública de Doação.

O Empreendedor deverá fornecer cópia do Registro de Imóveis, comprovando que o mesmo está livre de qualquer gravame imobiliário.

7.5 Se o empreendimento possuir sistemas independentes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário a serem futuramente integrados aos sistemas existentes, ficará a cargo da Concessionária deliberar se a operação e manutenção dos sistemas independentes ficarão a cargo desta, ou a cargo do Empreendedor.

7.6 A natureza de qualquer solicitação à CAEPA de que trata este item deverá ser identificada através da Guia de Solicitação de Serviços - ANEXO I.

ANEXO I - GUIA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Razão social / nome do requerente:

Endereço de correspondência:

Bairro:

Município:

UF:

CEP:

CNPJ / CPF:

Telefone:

E-mail:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nome do empreendimento:

Endereço completo:

Cidade/Estado:

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO

Solicito (amos) à Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna por meio de seu Departamento Técnico o fornecimento do seguinte serviço:

- Diretriz Técnica para elaboração de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água e/ou Esgotamento Sanitário
- Análise de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água e/ou Esgotamento Sanitário
- Inspeção de equipamentos e materiais
- Fiscalização de obras
- Comunicação de conclusão de obra
- Solicitação de autorização para início de operação
- Solicitação de interligação de redes de Água e/ou Esgoto
- Análise documental para Doação de Sistemas de Água e/ou Esgoto

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Números de lotes: _____

Área total do terreno (m²): _____

Número de habitantes: _____

Situação: Implantado A implantar

Responsável Técnico: _____

CREA/UF: _____

Documentos anexados (Ver procedimentos – Manual do Empreendedor e Anexo II):

- Procedimentos para solicitação de diretrizes técnicas
- Procedimentos para solicitação de análise de projetos
- Procedimentos para solicitação de inspeção de obras, materiais e equipamentos
- Procedimentos para solicitação de interligações de redes de água e/ou esgoto
- Procedimentos para doação de sistemas de água e/ou esgoto

Paraibuna, ____/____/____

Requerente ou Represente Legal

**ANEXO II – LISTA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE
DIRETRIZES TÉCNICAS E ANÁLISE DE
PROJETOS**

CHECK LIST PARA CONTROLE DE DOCUMENTOS**IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA SOLICITAÇÃO**Diretriz Técnica Análise de Projetos **DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A SOLICITAÇÃO DE DIRETRIZ**

- Guia de Solicitação Serviços de Engenharia (Anexo I - Manual do Empreendedor)
- Cópia da Certidão de Diretrizes do Empreendimento, emitida pela Prefeitura Municipal
- Memorial de caracterização do empreendimento, contendo as seguintes informações:
 - a) Dados do Empreendedor/Responsável;
 - b) Localização e vias de acesso;
 - c) Estimativa da população;
 - d) Estimativa de vazões;
 - e) Vias de contorno;
 - f) Área total do empreendimento (terreno) em m²;
 - g) Cronograma físico de implantação.

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO

- 02 (duas) vias impressas do Projeto Executivo
- 01 (uma) via digital, na extensão de arquivo .pdf.
- Projeto urbanístico (ou anteprojeto) referendado pela Prefeitura Municipal
- Cópia da Certidão de Diretrizes emitida pela CAEPA
- Memorial descritivo e justificativo
- Memorial de cálculo
- Relação de materiais
- Especificações dos Materiais e Equipamentos
- Estimativa de Custos
- Desenhos do projeto contendo plantas, perfis, cortes e detalhamentos
- Projeto estrutural das unidades do sistema
- Projeto elétrico do sistema de recalque e iluminação das áreas
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
- Guia de Solicitação de Serviços de Engenharia (Anexo I - Manual do Empreendedor).

Paraibuna, ____/____/____

Requerente ou Represente Legal